

Comune _____ Via _____ n° _____ Scala/int. _____ piano _____

Codice Punto di Riconsegna (PdR) n° _____

Matricola gruppo di misura n° _____

Gent.mo Sig. _____ La informiamo che nel corso dell'intervento eseguito in data odierna sono state riscontrate le seguenti irregolarità:

A) Dispersione gas dall'impianto interno:

Per ragioni di sicurezza:

a1) Non possiamo procedere alla colloca e all'attivazione del servizio gas.

a2) Non possiamo procedere all'attivazione del servizio gas.

Per riattivare la fornitura dovrà rivolgersi alla Società di Vendita.

_____ oppure _____

a3) Provvediamo all'immediata chiusura e sigillatura del gruppo di misura.

Per riattivare la fornitura dovrà trasmettere alla Società il modulo "Richiesta di attivazione della fornitura in seguito a sospensione per potenziale pericolo" e l'"Attestato di idoneità" debitamente compilato e sottoscritto da installatore qualificato in possesso dei requisiti previsti dalla norme vigenti e come indicato nel modello consegnato unitamente a questo avviso. La documentazione deve essere inviata tramite posta elettronica o fax ai recapiti indicati nel modulo.

B) Ubicazione non idonea del punto gas:

Per ragioni di sicurezza:

b1) Provvediamo all'immediata chiusura e sigillatura / rimozione del gruppo di misura.

b2) Non possiamo procedere all'installazione del gruppo di misura e all'attivazione del servizio gas.

La informiamo che dovrete contattare la Società di Vendita¹ per richiedere lo spostamento del gruppo di misura.

Con l'occasione Le ricordiamo che relativamente alle attività di adeguamento del Suo impianto l'inosservanza della Legge in materia di affidamento dei lavori ricade sotto la responsabilità del Committente. La fornitura sarà attivata/riattivata, su Sua richiesta, dopo che un manutentore qualificato, da Lei incaricato, avrà eliminato l'anomalia riscontrata sul Suo impianto. L'intervento annullerà le indicazioni contenute nel documento.

Data.....

Visto dell'addetto incaricato.....

Il Cliente..... (Firma leggibile)

¹ Ad eccezione dei casi indicati dalla Società con la consegna al Cliente delle indicazioni di necessità adeguamento della postazione.