

VERBALE DI GARA

PROCEDURA DI GARA PER L’AFFIDAMENTO DELLE FORNITURA E POSA IN OPERA APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE INTERNA A LED SU EDIFICI DI PROPRIETA’ DEL COMUNE DI PRATO –

Rda n. 1200010402 PEORSI/IMGE cig 7963645FBC

L'anno duemila diciannove il giorno 19 del mese di luglio alle 10,00 presso i locali di Toscana Energia in Piazza E. Mattei, 3 Firenze si è riunita la Commissione in seduta riservata, così composta:

- Francesco Ricci –PEORSI /Imge
- Luca Benedetti – PEORSI/Imge
- Marco Pontiggia – APP

SI PREMETTE QUANTO SEGUE

- 1 – che in data 17 luglio 2019 si è tenuta la seduta pubblica di gara, durante la quale è stata aperta la busta contenete la Documentazione di ammissione del concorrente alla procedura in oggetto;
- 2 – che con verbale del 17.07.2019 è stata evidenziata la necessità di valutare le schede tecniche dei prodotti offerti dal concorrente;

TUTTO CIO' PREMESSO

- La Commissione costituita secondo quanto sopradetto, valutate le schede tecniche prodotte dalla ditta MONTESI IMPIANTI S.A.S. e verificato che le medesime per alcuni punti non rispondo con quando indicato nel capitolato denominato “ Fornitura e posa in opera apparecchi illuminazione interna”, dispone di chiedere alla predetta ditta dei chiarimenti ed integrazione dei documenti presentati in sede di offerta in particolare:

1. **Marchio ENEC** – Nella scheda tecnica fornita non è specificato se è presente;
2. **Garanzia prodotto ≥5 anni (trasferibile a Toscana Energia o ad altro soggetto indicato da Toscana Energia stessa)** – Nella scheda tecnica non è specificato il periodo di garanzia;
3. **Frequenza di guasto driver a 5.000 ore ≤1%** - Nelle schede tecniche non è specificato;
4. **Vita utile media L80B50 ≥50.000 ore** – La scheda tecnica da un valore di L80B20 a 50.000 ore;
5. **Vita utile media L90B50 ≥25.000 ore** – Nella scheda tecnica non viene riportato alcun valore;
6. **Temperatura ambiente media 25°C** - Le schede non riportano la temperatura di esercizio;
7. **Manutenzione non richiesta (modulo ottico sigillato)**–Le schede non riportano questa caratteristica;
8. **Normative a cui viene richiesta la corrispondenza:**
 - A. **EN 62031: Schede a LED per generici impieghi** – non riportata nella scheda;
 - B. **IEC TR 62471-2: Sicurezza fotobiologica per sistemi e lampade a LED** – non riportata nella scheda;
 - C. **EN 61547: Equipaggiamenti per generiche necessità per l’illuminazione. Requisiti per immunità EMC** – non riportata nella scheda.

Letto, confermato e sottoscritto

Firenze, lì 19.07.2019

Data di pubblicazione sul portale TE 19/LUGLIO/2019

- Ricci Francesco - PEORSI /Imge *F/to Ricci Francesco*
- Luca Benedetti – PEORSI/Imge *F/to Luca Benedetti*
- Marco Pontiggia – APP *F/to Marco Pontiggia*